



MERENKULKUHALITUKSEN TIEDOTUSLEHTI

11.10.1982

Helsinki

No 20/82

Merenkulkuhallituksen päätös
NESTEKAASUN KÄYTÖSTÄ TYÖVENEISSÄ
Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1982.

Merenkulkuhallitus on 16 päivänä maaliskuuta 1979 nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppaja- ja teollisuusministeriön päätöksen (317/79) 88 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan enintään 15 metrin pituiseen työveneeseen, jossa nestekaasua käytetään aluksen oman talouskäytön ja laitteiden korjauksen lisäksi muuhunkin työskentelyyn.

2 §

Työveneessä saa olla nestekaasua enintään oheisen taulukon mukainen määrä.

Työveneiden pituus L	Sallittu nestekaasumäärä		
	Kuljetusta varten	Käyttöä ¹⁾ varten	Yhteensä
L ≤ 5,0 m	50 kg	26 kg ²⁾	50 kg
5,0 m < L ≤ 10 m	50 kg	50 kg	75 kg
10 m < L ≤ 15 m	50 kg	50 kg	100 kg

1) Sisältää työveneessä olevat kiinteästi asennettujen käyttölaitteiden ja siirrettävien käyttölaitteiden pullo.
2) Vain yksi pullo saa olla kytkettynä siirrettävään käyttölaitteeseen.

3 §

Kiinteät käyttölaitteet on asennettava standardin SFS 3682 mukaisesti. Talouskäyttöön tarkoitettut käyttölaitteet on asennettava kiinteänä asennuksena.

4 §

Nestekaasupullot on sijoitettava hyvin tuulettuvaan paikkaan ja suojattava liialliselta lämpenemiseltä. Pulloja ei saa sijoittaa umpinaiisiin oleskelutiloihin, kuten kajuuttoihin. Pulloventtiilien on oltava sellaisessa paikassa, jossa niiden käsittely on

helppoa.

5 §

Kaikki veneessä olevat pullo on kiinnitettävä tukevasti. Käytössä olevien pullojen on oltava pystyasennossa venttiili ylöspäin, elleivät pullojen rakenne ja käyttölaiteisto yhdessä edellytä muuta asentoa.

6 §

Siirrettäviä käyttölaitteita ei saa käyttää aluksen ollessa kulussa eikä kuljetettaessa nestekaasua.

7 §

Nestekaasun käyttöpaikan luona on oltava vähintään yksi A-BIII-E käsisammutin.

8 §

Päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1982.

Pääjohtajan estyneenä
ollessa, ylijohtaja

Heikki Muttilainen

Merenkulkuosaston päällikkö
merenkulkuneuvos

Oso Siivonen

KD 3246/82/102

ISSN 0430-5345



SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD

11.10.1982

Helsingfors

Nr 20/82

Sjöfartsstyrelsens beslut om
ANVÄNDNING AV FLYTGAS I ARBETSÅTAR
Givet i Helsingfors den 11 oktober 1982.

Sjöfartsstyrelsen har med stöd av 88 § handels- och industri-
ministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (317/79)
beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på högst 15 m långa arbetsbåtar där
flytgas utom i hushållet och reparationer av utrustningen också
används för annat arbete.

2 §

Flytgas får finnas i arbetsbåtar högst enligt tabellen nedan.

Arbetsbåtens längd L	Tillåten flytgasmängd		Sammanlagt
	För transport	För användning ¹⁾	
L ≤ 5,0 m	50 kg	26 kg ²⁾	50 kg
5,0 m < L ≤ 10 m	50 kg	50 kg	75 kg
10 m < L ≤ 15 m	50 kg	50 kg	100 kg

1) Här ingår behållarna för de i båten fast installerade för-
brukningsapparaterna och behållarna för flyttbara förbruknings-
apparater.
2) Bara en behållare får vara kopplad till flyttbar förbruknings-
apparat.

3 §

Fasta förbrukningsapparater skall installeras enligt standard
SFS 3682. Förbrukningsapparater som används i hushållet skall
vara fast installerade.

4 §

Flytgasbehållarna skall placeras så att ventilationen är god
och de är skyddade för alltför stor upphettning. Behållarna får
inte placeras i slutna vistelseutrymmen såsom kajutor. Behållarnas

ventiler skall vara lätt åtkomliga.

5 §

Samtliga behållare i båten skall vara stadigt surrade. Behållare som används skall stå upprätt med ventilen uppåt, om inte behållarens struktur och förbrukningsapparaten tillsammans förutsätter någon annan position.

6 §

Flyttbara förbruksapparater får inte användas då båten är i gång, inte heller vid transport av flytgas.

7 §

Minst en A-BIII-E handsläckare skall finnas till hands nära den plats där flytgasen används.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 11 oktober 1982.

Vid förfall för generaldirektören
överdirektör

Heikki Muttilainen

Chefen för sjöfartsavdelningen
sjöfartsrådet

Oso Siivonen